



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 22 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 Máy lưu trữ chất lượng điện ba pha Fluke 1750	<p>Model: Fluke 1750</p> <p>Tồn kho: 79</p> <ul style="list-style-type: none">- Hãng sản xuất: Fluke- Xuất xứ: MALAYSIA- Bảo hành: 12 tháng- Loại đo: Một pha trung tính, Một pha IT không trung tính, Một pha tách pha, Ba pha Mạch hình sao, Ba pha Mạch tam giác, Ba pha IT (hình sao, không trung tính), Ba pha tam giác (High Leg), Ba pha tam giác (Open Leg), Mạch tam giác 2 phần tử, Mạch hình sao 2 1/2 phần tử- Kênh đầu vào<ul style="list-style-type: none">+ Điện áp: 4 kênh AC/DC+ Dòng điện: 5 kênh- Kênh điện áp:<ul style="list-style-type: none">+ Điện trở đầu vào: 2 MΩ+ Điện dung đầu vào: < 20 pF- Nguồn đồng bộ hóa PLL: PLL (vòng khóa pha) đồng bộ hóa với điện áp dây A-N cho điện mạch hình sao và với điện áp pha A-B cho điện mạch tam giác.- Dải khóa PLL: 42,5 đến 69 Hz- Tần số lấy mẫu: 256 mẫu/ chu kỳ- Độ phân giải A/D<ul style="list-style-type: none">+ điện áp và dòng điện: 24 bit+ Điện áp quá độ: 14 bit- Dải đo điện áp<ul style="list-style-type: none">+ Điện áp AC: 1000 V rms ± 10 % quá dải đo+ Điện áp DC: ± 1000 V + 10 % quá dải đo- Hệ số đỉnh điện áp: 3 hoặc nhỏ hơn- Hệ số đỉnh dòng điện: 4 hoặc nhỏ hơn- Điện áp hiệu dụng RSM	Cái	1	Liên hệ

	<p>+ Loại đo: Hiệu dụng thực được tính liên tục: mỗi chu kỳ, cứ 1/2 chu kỳ một lần và cứ 10 hoặc 12 chu kỳ một lần tương ứng tại 50 hoặc 60 Hz, như yêu cầu theo chuẩn IEC 61000-4-30.</p> <p>+ Độ chính xác/ sai số: AC: $\pm 0,2\%$ số đo $\pm 0,1\%$ toàn dải đo, trên 50 V rms; DC: $\pm 0,5\%$ số đo $\pm 0,2\%$ toàn dải đo, trên 50 V dc</p> <p>- Dòng điện RMS:</p> <p>+ Loại đo: Hiệu dụng thực được tính toán liên tục: mỗi chu kỳ, cứ 1/2 chu kỳ một lần và cứ 10 hoặc 12 chu kỳ một lần tương ứng tại 50 hoặc 60 Hz như theo tiêu chuẩn yêu cầu</p> <p>- Điện áp quá độ:</p> <p>+ Loại đo: Lấy mẫu dạng sóng</p> <p>+ Toàn dải đo: 8000 V đỉnh</p> <p>+ Độ phân giải lấy mẫu: 200 nS</p> <p>+ Độ chính xác/ sai số khi đo: $\pm 5\%$ số đo ± 20 V (thông số kiểm thử: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz)</p> <p>- Giao thức giao tiếp: TCP/IP qua Ethernet, Bluetooth SPP</p>			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
 STK: 018 100 354 9161
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
 Số Tk: 033 100 372 0472
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7 Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO

(GIÁM ĐỐC)